

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 16 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 223/ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 10 MW στην θέση (Σιδηροβούνι) του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης, της εταιρείας «Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα **4 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης, απόντα του Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **2963/ 27-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος**, Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος**, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 19. Κανελάκης Ιωάννης |
| 2. Σαλήμ Σεβγκί | 20. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 21. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 22. Σερεφιά Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 23. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 24. Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 25. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 26. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 27. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Σαλτούρος Δημήτριος | 28. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος | 29. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12. Σιακήρ Αϊχάν | 30. Καβαρατζής Σταύρος |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 31. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 14. Ουζούν Ιρφάν | 32. Μουσιδής Παναγιώτης |
| 15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 33. Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος |
| 16. Μαραγκού Γεωργία | 34. Τρέλλης Χρήστος |
| 17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 35. Ποτόλιας Χρήστος |
| 18. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 36. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 37. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 7. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 2. Χαιτίδης Δημήτριος | 8. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 3. Παπαθανάκης Σταύρος | 9. Μπαράν Μπουρχάν |
| 4. Τσολάκ Σουάτ | 10. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 5. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | 11. Αραμπατζής Αθανάσιος. |
| 6. Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια | |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 40 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Πουρνάρα Μαρίκα, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το από 14-7-2011 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ΑΜΘ το οποίο αναφέρει τα εξής :

Το προτεινόμενο έργο αφορά την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , αποτελούμενο από πέντε (5) ανεμογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύος 10 MW , οι οποίες αναπτύσσονται επί κορυφογραμμής μήκους 2,5χλμ , στην θέση «Σιδηροβούνι» του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης , που βρίσκεται σε απόσταση 7 περίπου χλμ ανατολικά της Νέας Σάντας .

Η περιοχή εγκατάστασης του Α/Π είναι ενταγμένη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 και είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA) (Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ) με κωδικό GR1130011και ονομασία «κοιλάδα Φιλιουρή».

Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 3 Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).

Η πρόσβαση στο αιολικό πάρκο κρίνεται ικανοποιητική και γίνεται μέσω της Οδού Ν. Σάντας – Δερείου , και δασικού δρόμου περίπου 4χλμ , ο οποίος καταλήγει στο αιολικό πάρκο. Όσον αφορά την εσωτερική οδοποιία εντός του γηπέδου του Α/Π , θα απαιτηθούν εργασίες διάνοιξης νέων τμημάτων συνολικού μήκους 1,7 χλμ. για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών .

Το υψόμετρο της περιοχής κυμαίνεται 750 - 800μ.

Τα βασικά έργα υποδομής που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι :

- Οι θεμελιώσεις των ανεμογεννητριών θα γίνουν σε επιφάνεια 10X10μ και 3,5μ βάθος για κάθε ανεμογεννήτρια. Για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία της κάθε Α/Γ θα κατασκευαστεί βάση θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα .
- Τοποθέτηση Α/Γ τύπου Repower MM82 , ονομαστικής ισχύος 2 MW έκαστη , με διάμετρο ρότορα 82μ και ύψος πυλώνα 59μ
- Κτίριο ελέγχου λειτουργίας του αιολικού πάρκου , εμβαδού 50 τμ. Το κτίριο θα περιλαμβάνει αίθουσα ελέγχου λειτουργίας , δωμάτιο ηλεκτρολογικών πινάκων , κλπ.

Το αιολικό πάρκο θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω υπόγειας γραμμής Μέσης Τάσης 20 KV με τον υφιστάμενο Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 ΚΕΡΒΕΡΟΣ και στη συνέχεια με το κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400KV / 150KV Νέας Σάντας .

Οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι ιδιαίτερα μικρής έντασης και αφορούν κυρίως τη φάση κατασκευής του έργου .

Όσον αφορά την οδοποιία , θα χρησιμοποιηθεί κατά βάση το υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής , το οποίο προσεγγίζει και στο μεγαλύτερο μέρος διασχίζει τον προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης . Κατά την διάνοιξη του εσωτερικού δικτύου θα μετακινηθούν ιδιαίτερα μικρές ποσότητες χώματος . Οι εκσκαφές και οι επιχώσεις θα είναι οι ελάχιστες δυνατές , ώστε να μην υπάρξει σημαντική περίσσεια εκσκαφών . Η απόθεση ακατάλληλων προϊόντων από τις εκσκαφές , θα γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων αλλά ούτε και μέσα σε δασικές εκτάσεις .

Στη θέση εγκατάστασης του έργου απαντώνται συστάδες δρυός και μακία (θαμνώδης) βλάστηση , ενώ το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από χορτολιβαδικές εκτάσεις .

Επίσης κατά το στάδιο της εκπόνησης , διεξήχθησαν ειδικές καταγραφές για την ορνιθοπανίδα και συλλέχθηκαν πραγματικά δεδομένα πεδίου , ούτως ώστε η εκτίμηση των επιπτώσεων και τα μέτρα αντιμετώπισης τους να είναι ρεαλιστικά και να προσφέρονται για την προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή του έργου .

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε σχέση με παραμέτρους φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. οικότοποι , χλωρίδα/βλάστηση , πανίδα/ορνιθοπανίδα, υδατικοί πόροι έδαφος , χρήσεις γης , κ.α) , αλλά και με λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με το ανθρωπογενές περιβάλλον (αποστάσεις από οικισμούς , θόρυβος, κ.α) τα μέτρα που προτείνονται στην ΜΠΕ , ελαχιστοποιούν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου .

Μετά από αυτά :

Εισηγούμεθα

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων , όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ και ακόμη :

- Να συνταχθεί και να υλοποιηθεί πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου στην ορνιθοπανίδα , διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών , προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις κατά την λειτουργία του, επειδή το έργο θα κατασκευαστεί σε περιοχή SPA .
- Κατά την φάση λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τον κατασκευαστή και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των τακτικών και έκτακτων διαδικασιών συντήρησης που προβλέπονται .

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 Β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 35 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ 1ΛΕΥΚΟ 1 ΑΠΟΧΗ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, του έργου του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 10 MW στην θέση (Σιδηροβούνι) του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης, της εταιρείας «Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος , Μακρής Αθανάσιος .

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

Απείχε από την συζήτηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Τρέλλης Χρήστος .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 223 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Χουσεϊν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννη
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος(απων)
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος (απων)
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος (απων)
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
- 21.Τσολάκ Σουάτ (απων)
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος
- 25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απούσα)
- 26.Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια(απουσα)
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος (απων)
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές(απων)
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν (απων)
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων(απων)
- 43.Μωυσίδης Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος (απων)
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος
- 49.Μακρής Αθανάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ