

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 24 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 507/ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού».

Στην Κομοτηνή σήμερα **27 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ.8052/ 20 -12 – 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 19. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 20. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 21. Σερεφιά Σουλτάνα |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 22. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 5. Μουμίν Καάν | 23. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 24. Τζανίδης Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 25. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 26. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 9. Χαϊτίδης Δημήτριος | 27. Μιχελκής Κωνσταντίνος |
| 10. Γερομάρκος Γεώργιος | 28. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 11. Σιακήρ Αιχάν | 29. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 12. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 30. Μουσιδης Παναγιώτης |
| 13. Ουζούν Ιρφάν | 31. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 14. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 32. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 15. Μαραγκού Γεωργία | 33. Τρέλλης Χρήστος |
| 16. Τσολάκ Σουάτ | 34. Ποτόλιας Χρήστος |
| 17. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 35. Χαρίτου Δημήτριος |
| 18. Κανελάκης Ιωάννης | 36. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Οι Αντιπεριφερειάρχες :

Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία , Π.Ε. Έβρου

Δαμιανίδης Παύλος , Π.Ε. Ροδόπης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Πουρνάρα Μαρίκα | 7. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 2. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 8. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 3. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 9. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 4. Ζιμπίδης Γεώργιος | 10. Καβαρατζής Σταύρος |
| 5. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια | 11. Μπαράν Μπουρχάν |
| 6. Πατήρας Νικόλαος | 12. Πατακάκης Ανάργυρος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 39 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης:

1.Το αριθ. Πρωτ: 67828/3834/24-8-2012 έγγραφο του Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ξάνθης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού»

Η μελέτη αφορά έργα βελτίωσης και αναβάθμισης που θα γίνουν στην περιοχή Κιμμερίων και Δροσερού για το δίκτυο υδροδότησης του Δ. Ξάνθης.

Συγκεκριμένα θα ανορυχθούν δύο νέες υδρογεωτρήσεις στα Κιμμέρια βάθους 120 μ. και παροχής 98.000 κ.μ/ έτος έκαστη, θα κατασκευασθούν υπόγειοι αγωγοί μεταφοράς Φ180, 250, και 450, συνολικού μήκους 410, 1.110 και 1.450 μέτρων αντίστοιχα, νέο αντλιοστάσιο και δεξαμενή χωρητικότητας 400 κ.μ στα Κιμμέρια όπου θα συλλέγεται το νερό από τις νέες αλλά και τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, καθώς και νέα μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού δυναμικότητας 480 κ.μ/ώρα, από την πλευρά του Δροσερού. Οι εκσκαφές θα γίνουν σε βάθος από 1,35 μ. για τους μικρούς έως 2 μ. για τον κυρίως αγωγό και σε πλάτος 0,75 έως ένα μέτρο αντίστοιχα.

Τμήμα του κυρίως αγωγού θα διέλθει κάθετα τον κόσυνθο, θα εγκυβωτισθεί σε μπετον διαστάσεων 0,95Χ0,95 μ., και θα τοποθετηθούν τσιμεντένιοι στύλοι ανά 200 μ. ενδεικτικοί της διαδρομής διέλευσης.

Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι για την περιοχή διέλευσης του Κόσυνθου έχει δοθεί στο παρελθόν άδεια αμμοληπιών στο Δήμο της Ξάνθης, αμμοληπιές που πιθανόν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην εγκατάσταση και λειτουργία του αγωγού.

Η παρούσα μελέτη θα έπρεπε να λάβει υπ' όψιν το γεγονός αυτό και να προτείνει λύσεις.

Κατά τα άλλα εκτιμούμε ότι οι αναμενόμενες επιπτώσεις θα είναι παροδικές και αφορούν την κατασκευή (σκόνη, κυκλοφοριακός φόρτος, θόρυβος), διότι και η ποσότητα χώματος εκσκαφής δεν θα ξεπεράσει τα 4500 κ.μ που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εξ' ολοκλήρου για την αποκατάσταση του χώρου.

Πέραν αυτών δεν έχουμε να κάνουμε άλλες παρατηρήσεις, **δεν συμφωνούμε** με την μελέτη εφ' όσον δεν πραγματεύεται και δεν δίνει λύση στο πρόβλημα που προαναφέραμε.

2.Το αριθ. Πρωτ: 111059/7524/13-12-2012 έγγραφο του Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ξάνθης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Αναθεώρηση γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού»

Μετά την υποβολή στην υπηρεσία μας συμπληρωματικής τεχνικής έκθεσης από την ΔΕΥΑΞ με την οποία διορθώνει προηγούμενη μελέτη ως προς την διέλευση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από περιοχή αμμοληπιών του ποταμού

Κόσυνθου.Συγκεκριμένα : α) τοποθέτηση του αγωγού σε μεγαλύτερο βάθος 2,20 μ αντί των 2 μ που είχε προταθεί στην προηγούμενη μελέτη και β)τοποθέτηση στηλών ενδεικτικών της διέλευσης του αγωγού ανά 50 μ. αντί των 200 μ που είχε προταθεί,

και εφ'όσον η ενδιαφερόμενη εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην λειτουργία του αγωγού από διενεργούμενες αμμοληψίες στην κοίτη του ποταμού , αναθεωρούμε προηγούμενη γνωμοδότηση μας , ως προς την σχετική με τα παρά πάνω παρατήρηση και σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε με την προτεινόμενη μελέτη όπως αυτή τροποποιείται και την εγκρίνομαι ως έχει.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε για το έργο: «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 507 /2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης