

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 8 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 169 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Φωλιάς» του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **30 Απριλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00** , στην αίθουσα του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής» Μαρασλή & Πύργου γωνία, στην Κομοτηνή, απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους, παρουσία των Αντιπεριφερειάρχων: Ιωάννη Ξανθόπουλο Π.Ε. Δράμας, Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Παύλο Δαμιανίδη Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 2775 / 23 - 4 - 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος**
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας**

Τα μέλη

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 20 Κανελάκης Ιωάννης |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 21 Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 22 Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 23 Σερέφια Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 24 Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 25 Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 26 Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 27 Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 28 Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 29 Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Χαιτίδης Δημήτριος | 30 Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12. Γερομάρκος Γεώργιος | 31 Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13. Σιακήρ Αϊχάν | 32 Καβαρατζής Σταύρος |
| 14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 33 Πατακάκης Ανάργυρος |
| 15. Παπαθανάκης Σταύρος | 34 Παπαδόπουλος Κίμων |
| 16. Ουζούν Ιρφάν | 35 Μουσιδης Παναγιώτης |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 36 Τρέλλης Χρήστος |
| 18. Μαραγκού Γεωργία | 37 Ποτόλιας Χρήστος |
| 19. Τσολάκ Σουάτ | 38 Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης.

Τα μέλη

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Σαλτούρος Δημήτριος | 6 Χατζή Μερμίς Τουρκές |
| 2. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 7 Μπαράν Μπουρχάν |
| 3. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 8.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 4. Ματζιάρης Αντώνιος | 9.Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 5 Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια | 10 .Χαρίτου Δημήτριος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Αρχέλαος Γρανάς, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ.πρωτ: 428/19-4-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής :

Το έργο προτείνεται να κατασκευαστεί πλησίον του παλιού ΧΑΔΑ σε δημόσια έκταση Ε = 3,87 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1100 m ΝΑ της Φωλέας.

Ο πληθυσμός της Φωλέας εκτιμάται σε 620 (+380 θερινούς) κάτοικους (2010) και σε 800 + (400 θερινός πληθυσμός) το έτος 2030. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε 1600 ι.π.

Το συνολικό μήκος του **εσωτερικού δικτύου** θα ανέρχεται σε 4.734 μέτρα και θα αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ200-Φ250.

Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης συγκλίνουν στο ΝΑ άκρο του οικισμού απ' όπου ξεκινά ο συλλεκτήριος αγωγός προς τις ΕΕΛ.

Το **εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης** ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.839 μέτρων, που προτείνεται να κατασκευαστεί, θα αποτελείται:

1. Από συλληπτήριο αγωγό μήκους 499 μέτρων, διαμέτρου Φ315 και θα καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ1.
2. Από καταθλιπτικό αγωγό Κ1 μήκους 680 μέτρων, διαμέτρου Φ125, που θα ξεκινά από το αντλιοστάσιο ΑΣ1 και θα καταλήγει στις ΕΕΛ.
3. Από αγωγό διάθεσης καθαρών μήκους 660 μέτρων και διαμέτρου Φ250 που θα ξεκινά από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και οδεύει παράλληλα με τον καταθλιπτικό αγωγό για να καταλήξει στο ρέμα δίπλα στο αντλιοστάσιο.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων:

Επιλέγεται το σύστημα ενεργού ιλύος δια παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση λάσπης και υψηλό βαθμό νιτροποίησης και απονιτροποίησης και περιλαμβάνει:

Φρεάτιο εισόδου, εσχάρωση, αμμοσυλλέκτη-λιποσυλλέκτη, δεξαμενή βιοεπιλογής, δεξαμενή αερισμού, δεξαμενή καθίζησης, δεξαμενή απολύμανσης, οικίσκο φυσητήρων, οικίσκο χλωρίωσης, φρεάτια επιπλεόντων, φρεάτιο εξόδου, παχυντή λάσπης, κλίνες ξήρανσης κτλ.

Σύμφωνα με τη μελέτη η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ποιότητα καθαρών υγρών που να είναι εντός των θεσμοθετημένων προδιαγραφών.

Τα επεξεργασμένα υγρά θα διατίθενται μετά από απολύμανση με χλωρίωση στο ρέμα «Λεπτοκαριές» που διέρχεται ανατολικά της Φωλέας και καταλήγει σε ταμιευτήρα άρδευσης νότια του οικισμού.

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 65057/6869/17-11-2010 θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) από την τέως Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών στο ρέμα έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 07/οικ. 5637/01-11-2011 σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (ορισμός αποδέκτη).

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τη θεώρηση της μελέτης με τους παρακάτω όρους:

1. Να μη γίνεται έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε θέσεις που εμποδίζουν την επιφανειακή απορροή των υδάτων.
2. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος , χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά αυτών.
3. Κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά να απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών και των φρεατίων θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και ο χώρος θα παραδοθεί προς χρήση καθαρός και απαλλαγμένος αντικειμένων.
4. Κατά τις εκτέλεση των εργασιών εντός του οικισμού να εφαρμόζεται αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας.
5. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.α. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
6. Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 39 ΥΠΕΡ 1 ΛΕΥΚΟ 1 ΑΠΟΧΗ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Φωλιάς» του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Μακρής, επειδή διαφωνεί με τον τρόπο επεξεργασίας των λυμάτων ,πιστεύει ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πιο φυσικοί μέθοδοι σε τόσο μικρό οικισμό.

Αποχή δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Μωυσίδης, χωρίς αιτιολόγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 169 /2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

- 25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
- 26.Ματζιάρης Αντώνιος (απων)
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια (απουσα)
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 8.Πουρνάρα Μαρίκα | 32.Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 33.Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 34.Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11.Σαλτούρος Δημήτριος(απων) | 35.Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12.Χαιτίδης Δημήτριος | 36.Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13.Γερομάρκος Γεώργιος | 37.Χατζή Μεμής Τουρκές (απων) |
| 14.Σιακήρ Αϊχάν | 38.Καβαρατζής Σταύρος |
| 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 39.Μπαράν Μπουρχάν (απων) |
| 16.Παπαθανάκης Σταύρος | 40.Πατακάκης Ανάργυρος |
| 17.Ουζούν Ιρφάν | 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 42.Παπαδόπουλος Κίμων |
| 19.Μαραγκού Γεωργία | 43.Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος(απων) | 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος (απων) |
| 21.Τσολάκ Σουάτ | 45.Αραμπατζής Αθανάσιος (απων) |
| 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία (απουσα) | 46.Τρέλλης Χρήστος |
| 23.Κανελάκης Ιωάννης | 47.Ποτόλιας Χρήστος |
| 24.Ζιμπίδης Γεώργιος | 48. Χαρίτου Δημήτριος (απων) |
| | 49.Μακρής Αθανάσιος |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ