

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 8 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 172 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: (Ανόρυξη και Αξιοποίηση γεωτρήσεων για την υδρευτική ενίσχυση της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου) το οποίο προτείνεται από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Στην Κομοτηνή σήμερα **30 Απριλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00** , στην αίθουσα του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής» Μαρασλή & Πύργου γωνία, στην Κομοτηνή, απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους , παρουσία των Αντιπεριφερειάρχων: Ιωάννη Ξανθόπουλο Π.Ε. Δράμας , Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Παύλο Δαμιανίδη Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 2775 / 23 - 4 – 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος**
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας**

Τα μέλη

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 20 Κανελάκης Ιωάννης |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 21 Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 22 Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 23 Ματζιάρης Αντώνιος |
| 5. Μουμίν Καάν | 24 Σερέφια Σουλτάνα |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 25 Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 26 Πατήρας Νικόλαος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 27 Παυλίδης Γεώργιος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 28 Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 29 Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 11. Χαιτίδης Δημήτριος | 30 Μπαλίκας Ανδρέας |
| 12. Γερομάρκος Γεώργιος | 31 Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 13. Σιακήρ Αϊχάν | 32 Γαλαζούλας Χρήστος |
| 14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 33 Καβαρατζής Σταύρος |
| 15. Παπαθανάκης Σταύρος | 34 Πατακάκης Ανάργυρος |
| 16. Ουζούν Ιρφάν | 35 Παπαδόπουλος Κίμων |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 36 Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 18. Μαραγκού Γεωργία | 37 Τρέλλης Χρήστος |
| 19. Τσολάκ Σουάτ | 38 Ποτόλιας Χρήστος |
| | 39 Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης.

Τα μέλη

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Σαλτούρος Δημήτριος | 5 Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 2. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 6 Μπαράν Μπουρχάν |
| 3. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 7. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 4. Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια | 8. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| | 9. Χαρίτου Δημήτριος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Προσήλθε στην συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ματζιάρης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 42 μέλη άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας κ. Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ.πρωτ: 443/30-3-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής :

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά την ανόρυξη και αξιοποίηση έξι (6) γεωτρήσεων για την υδρευτική ενίσχυση της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου .Η ανόρυξη των τριών (3) γεωτρήσεων θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των οικισμών Μέσης, Πόρπης και Καλλίστης και των άλλων τριών (3) γεωτρήσεων μεταξύ των οικισμών Μελέτης ,Μεσούνης ,Αιγείρου και Μίσχου.

Οι γεωτρήσεις Γ1,Γ2 και Γ3 θα τροφοδοτούν με πόσιμο νερό μέσω υφιστάμενου αγωγού, την υπάρχουσα δεξαμενή των παραθαλάσσιων Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής η οποία αποτελεί την δεξαμενή διανομής των οικισμών Φαναριού ,Μέσης ,Παραλίας Μέσης ,Αρωγής και Γλυφάδας .

Η Αναμενόμενη Αντλούμενη ποσότητα νερού που προορίζεται για πόση από κάθε μια των γεωτρήσεων Γ1,Γ2 και Γ3 είναι 50κ.μ./ώρα

Οι γεωτρήσεις Γ4,Γ5 και Γ6 θα τροφοδοτούν με πόσιμο νερό ,μέσω υφιστάμενου αγωγού το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Μεσούνης ,το οποίο προωθεί το νερό στους υδατόπυργους διανομής της Μεσούνης και της Αιγείρου .

Η αναμενόμενη αντλούμενη ποσότητα νερού που προορίζεται για πόση από κάθε μια των γεωτρήσεων Γ4,Γ5 και Γ6 είναι 30κ.μ./ώρα.

Επίσης θα κατασκευασθούν δίκτυα νερού από πολυαιθυλένιο (PE)για να συνδέουν τις νέες γεωτρήσεις με τους υφιστάμενους αγωγούς.

Μετά την επιτόπια έρευνα εισηγούμαστε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

Η γεώτρηση Γ1 να ανορυχθεί 10μ. νότια της ερευνητικής γεώτρησης της ΠΑΜΘ με νέες συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)X=603224και Y=4539844 προκειμένου να απομακρυνθεί από την αρδευτική γεώτρηση 1 του χάρτη

Η γεώτρηση Γ2 να ανορυχθεί τουλάχιστον 15 μέσα από τον άξονα της επαρχιακής οδού Πόρπης-Μέσης με νέες συντεταγμένες(ΕΓΣΑ87) X=603494 Y=4540499 με την προϋπόθεση ότι θα της παραχωρηθεί η έκταση.

Η γεώτρηση Γ3 να ανορυχθεί τουλάχιστον 15μ. μέσα από τον άξονα της επαρχιακής οδού Πόρπης- Ν. Καλλίστης με νέες συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87)X=602863 Y=4541556

Η γεώτρηση Γ4 να ανορυχθεί στο αγροτεμάχιο της δημοτικής έκτασης με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87) X=608548 Y=4551543 .

Η γεώτρηση Γ5 να ανορυχθεί κοντά στον υδατόπυργο του οικισμού της Μελέτης με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87) X=609384 Y=4552170.

Η γεώτρηση Γ6 να ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο Δημοτικής έκτασης με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87) X=610393 Y=4553772 με την προϋπόθεση να απομακρυνθεί η παρακείμενη στάνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις υδρευτικές γεωτρήσεις να τοποθετηθούν περιφραγματικοί σωλήνες τουλάχιστον 24μ. καθώς και η τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1.1/2'' ανάλογου βάθους.

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Επί πλέον πρέπει να ληφθούν και ορισμένα πρόσθετα μέτρα για την ομαλή λειτουργία του έργου κατά την κατασκευή αλλά και κατά την λειτουργία του.

1. Να γίνει επιχωμάτωση και στρώση του ορύγματος
2. Να τηρηθούν οι κανόνες ασφάλειας προς αποφυγή ατυχημάτων του εργατικού προσωπικού
3. Να τηρηθούν τα περιμετρικά φράγματα ασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς .
4. Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να τοποθετηθούν κατάλληλα σήματα, φωτεινά την νύκτα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΚ και της Αστυνομίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε , του έργου: Ανόρυξη και Αξιοποίηση γεωτρήσεων για την υδρευτική ενίσχυση της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου, το οποίο προτείνεται από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 172 /2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος(απων)
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος(απων)
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία (απουσα)
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια (απουσα)
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές (απων)
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν (απων)
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μωυσίδης Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος (απων)
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος (απων)
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος (απων)
- 49.Μακρής Αθανάσιος

ΑΔΑ: Β49Θ7ΛΒ-2ΔΞ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ