

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 4/2022 της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

**Αριθ. Απόφασης 25/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,894MW, στη θέση "ΣΗΜΑΝΤΡΑ 2" στην περιοχή αγροκτήματος Λευκόπετρας, σε δυο τμήματα συνολικού εμβαδού 140.944,10τμ. του αγροτεμαχίου 273β (διανομής 1931) και κατασκευή υποσταθμού 33/150kV σε τμήμα εμβαδού 5.248,62τμ. του αγροτεμαχίου 273β και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων της Δ. Ε. Σελέρου, του Δήμου Αβδήρων της Π. Ε. Ξάνθης από την εταιρία «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»(ΠΕΤ 2107589620).

Στην Κομοτηνή σήμερα **14-02-2022** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τηλεδιάσκεψη μετά από την **Δ.Δ.οικ. 37245/453/08-02-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

**Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος**

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος**

**Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν**

**Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κουράκ Ριτβάν**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Πέτροβιτσ Δημήτριος	24. Βουρβουκέλης Οδυσσέας
2. Τσαλικίδης Νικόλαος	25. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος	26. Χατζηπέμου Χρήστος
4. Γαλάνης Βασίλειος	27. Μαχμούτ Σερκάν
5. Τσώνης Αθανάσιος	28. Λυμπεράκης Δημήτριος
6. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος	29. Αργυρίου Νικόλαος
7. Κουρτίδης Κωνσταντίνος	30. Σιμιτσής Κωνσταντίνος
8. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά	31. Γρανάς Αρχέλαος
9. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος	32. Ζιμπίδης Γεώργιος
10. Ιμπράμ Αχμέτ	33. Ζαμπουνίδης Ιωάννης
11. Βενετίδης Κωνσταντίνος	34. Δόντσος Δημήτριος
12. Γαλανόπουλος Δημήτριος	35. Τρέλλης Χρήστος
13. Δελησταμάτης Βασίλειος	36. Στεφανίδης Ιωάννης
14. Πολίτης Αλέξιος	37. Συμεωνίδης Θεόδωρος
15. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος	38. Περεντίδης Θεόδωρος
16. Τοψίδης Χριστόδουλος	39. Καραγιώργης Ανδρέας
17. Μαρκόπουλος Θεόδωρος	40. Ιμάμογλου Τζιχάν
18. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος	41. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος
19. Βαβίας Σταύρος	42. Καριτίδης Παύλος
20. Εξακουστός Κωνσταντίνος	43. Μωυσιάδης Αριστείδης
21. Ταπατζάς Εμμανουήλ	44. Γάκης Χρήστος
22. Πατακάκης Ανάργυρος	45. Αμοιρίδης Μιχαήλ
23. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά	46. Πολυμέρου Μαρία

## ΑΠΟΝΤΕΣ

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ευφραιμίδης Νικόλαος

2. Βουλγαρίδης Νικόλαος

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 48 μέλη, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λυμπεράκης Δημήτριος.

Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. 1. Παπαδόπουλος Γεώργιος, 2.Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, 3.Ιμπράμ Αχμέτ, 4.Γάκης Χρήστος.

Εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Βασίλειος Δελησταμάτης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το με αρ. Πρωτ οικ308029/5426/24-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης, το οποίο αναφέρει τα εξής :

<b>1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>		
Εισηγηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,894 MW, στη θέση «Σήμαντρα 2», στην περιοχή αγροκτήματος Λευκόπετρας, σε δύο τμήματα συνολικού εμβαδού 140.944,10 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β (διανομής 1931) και κατασκευή υποσταθμού 33/150 kV σε τμήμα εμβαδού 5.248,62 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σελέρου, του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης. (ΠΕΤ 2107589620)», από την εταιρία ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.		
<b>2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ</b>		
<p>N. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02.</p> <p>N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».</p> <p>ΚΥΑ 1649/2014 (ΦΕΚ Β' 45) για την εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α'.</p> <p>N.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24) για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ.</p> <p>ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ Β' 2464) για την έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.</p> <p>Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/2018 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 248) για την έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού. Το Δ.Δ. οικ. 306438/5015/04-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, της Δ/νσης Διοίκησης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, με το οποίο απεστάλη η με Α.Π. 260324/3-11-2021 Μ.Π.Ε.</p>		
<b>3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ</b>		
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΝΑΙ	
	ΟΧΙ	<b>X</b>

**4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα, η εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,894 MW, στη θέση «Σήμαντρα 2», στην περιοχή αγροκτήματος Λευκόπετρας, σε δύο τμήματα συνολικού εμβαδού 140.944,10 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β (διανομής 1931) και κατασκευή υποσταθμού 33/150 kV σε τμήμα εμβαδού 5.248,62 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από 21.788 φ/β πάνελ μονοκρυσταλλικού πυριτίου, τύπου TSM – DE18(MII) του οίκου Trina Solar, ονομαστικής ισχύος 500 Wp το καθένα. Θα συνδεθεί μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 33 kV, μήκους 400 μέτρα, σε νέο υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης στη θέση Σήμαντρα. Ο νέος υποσταθμός προβλέπεται να εξυπηρετεί τους φ/β σταθμούς Σήμαντρα 1, Σήμαντρα 2 και Σήμαντρα 3.

Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στη χαμηλή όχληση.

Ο φ/β σταθμός θα εγκαταστασθεί σε δύο γήπεδα συνολικής επιφάνειας 140.944,10 τ.μ. (γήπεδο 1: 96.725,06 τ.μ. & γήπεδο 2: 44.219,04 τ.μ.), με κεντροβαρικές συντεταγμένες του φ/β σταθμού κατά ΕΓΣΑ '87, για το γήπεδο 1: Χ: 585046,37 Υ: 4553856,72 και για το γήπεδο 2: Χ: 585067,92 Υ: 4553518,80.

Ο υποσταθμός ανύψωσης τάσης θα εγκαταστασθεί σε γήπεδο επιφάνειας 5.248,62 τ.μ. με κεντροβαρικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87: Χ: 585234,08 Υ: 4553730,14.

Ο φ/β σταθμός και ο υποσταθμός χωροθετούνται 550 μέτρα ανατολικά του οικισμού Φίλια και 520 μέτρα δυτικά του οικισμού Σήμαντρα, εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού και χωρίς προσδιορισμένες χρήσεις γης για την περιοχή.

Η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από γεωργική γη, ενώ το υπόψη αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός Δασικής Έκτασης, με χαρακτηρισμό Δ.Δ. Βρίσκεται εκτός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Κ27 Φίλια – Σήμαντρα - Ρύμη. Δεν προβλέπεται από τη Νομοθεσία απαγόρευση εγκατάστασης φ/β σταθμών εντός ΚΑΖ.

Επίσης, έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), αλλά το γήπεδο εγκατάστασης δεν βρίσκεται εντός πλημμυρικής ζώνης, σύμφωνα με τους χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις:

- του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) και
- του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η Υπηρεσία μας **συναινεί** στην κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού με τις προϋποθέσεις:

- η έκταση εγκατάστασης χαρακτηρισμένη ως ΔΔ να βεβαιωθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία ότι δεν είναι δάσος,
- το έργο να είναι συμβατό με το άρθρο 17, παρ. 3, της 5<sup>ης</sup> σχετικής ΚΥΑ, λόγω της μικρής απόστασης του Σταθμού από οικισμούς, ώστε να περιοριστεί η οπτική όχληση,

και με τους παρακάτω όρους:

**ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

1. Να ληφθούν και να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών ή υπόγειων, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή του έργου.
3. Οι κύριοι εργοταξιακοί χώροι να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός του χώρου εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού.
4. Να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης για την τοποθέτηση των φ/β πάνελ και την κατασκευή των συνοδών έργων, ώστε οι όποιες εκσκαφές θεμελίων και τεχνικών έργων να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
5. Να γίνουν μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές, τα δε προϊόντα εκσκαφής να τοποθετηθούν πλησίον των ορυγμάτων και να χρησιμοποιηθούν για την επαναπλήρωσή τους, ή αλλιώς να φυλάσσονται για επαναχρησιμοποίηση στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.

6. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β'): «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)» όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόθεση υλικών να γίνει σε θέσεις που είναι δασικού χαρακτήρα, εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή επηρεάζουν την επιφανειακή ροή υδάτων.

7. Τα τυχόν απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν από αδειοδοτημένους χώρους. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων.

8. Η υλοτομία και η εκρίζωση θάμνων να γίνει με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.

9. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους και να αποφευχθούν τυχόν σοβαρές χωματοουργικές εργασίες κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.

10. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Απαγορεύονται επί του χώρου του εργοταξίου οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

12. Η διαχείριση των καυσίμων και των ορυκτελαίων να γίνεται σε ειδικά προστατευμένους χώρους σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2- 3- 2004) «Περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων...»

13. Σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κ.α. να χρησιμοποιηθούν άμεσα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι), τα οποία μετά τη χρήση να διατεθούν σαν βιομηχανικά στερεά απόβλητα.

14. Η διαχείριση των αποβλήτων παντός τύπου να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

15. Απαγορεύεται η καύση υλικών.

16. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.

17. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου να αποκατασταθεί πλήρως ο εργοταξιακός χώρος, να απομακρυνθούν τυχόν πλεονάζοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον του έργου χώρος μέσω κατάλληλων φυτεύσεων.

**18. Να προβλεφθούν δενδροφυτεύσεις περιμετρικά του Σταθμού, ώστε να περιοριστεί η οπτική όχληση στους οικισμούς Φίλια και Σήμαντρα.**

#### **ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

1. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) με έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

2. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού.

3. Ο νυχτερινός φωτισμός του έργου να περιοριστεί στον ελάχιστο αναγκαίο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων και για την ασφάλεια του κοινού.

4. Τυχόν απόβλητα από τη συντήρηση των τμημάτων του Σταθμού να απομακρύνονται από το χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Να γίνεται τακτικός έλεγχος στο χώρο λειτουργίας.

#### **ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Να απομακρυνθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του έργου.

2. Να γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους στις θέσεις από όπου αφαιρείται εξοπλισμός.

3. Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις προς αποκατάσταση της βλάστησης και επαναφοράς του χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά από ειδική φυτοτεχνική μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

#### **5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**A. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**B. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ**

**X**

Γ. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3των παρ. 2και 3του Ν. 3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί **κατά** της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,894MW, στη θέση "ΣΗΜΑΝΤΡΑ 2" στην περιοχή αγροκτήματος Λευκόπετρας, σε δυο τμήματα συνολικού εμβαδού 140.944,10τμ. του αγροτεμαχίου 273β (διανομής 1931) και κατασκευή υποσταθμού 33/150kV σε τμήμα εμβαδού 5.248,62τμ. του αγροτεμαχίου 273β και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων της Δ. Ε. Σελέρου, του Δήμου Αβδήρων της Π. Ε. Ξάνθης από την εταιρία «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»(ΠΕΤ 2107589620.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 25/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**Παπαθεοδώρου Χρήστος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**Κουράκ Ριτβάν**

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Πέτροβιτσο Δημήτριος     | 26. Βουρβουκέλης Οδυσσεάς   |
| 2. Τσαλικίδης Νικόλαος      | 27. Χατζηγκενέ Ιρφάν        |
| 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος    | 28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 4. Γαλάνης Βασίλειος        | 29. Χατζηπέμου Χρήστος      |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος     | 30. Μαχμούτ Σερκάν          |
| 6. Τσώνης Αθανάσιος         | 31. Αργυρίου Νικόλαος       |
| 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  | 32. Λυμπεράκης Δημήτριος    |
| 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος   | 33. Σιμιτσή Κωνσταντίνος    |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 34. Γρανάς Αρχέλαος         |
| 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 35. Ζιμπίδης Γεώργιος       |
| 11. Ιμπράμ Αχμέτ            | 36. Ζαμπουνίδης Ιωάννης     |
| 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος  | 37. Δόντσος Δημήτριος       |
| 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος  | 38. Τρέλλης Χρήστος         |
| 14. Δελησταμάτης Βασίλειος  | 39. Στεφανίδης Ιωάννης      |
| 15. Πολίτης Αλέξιος         | 40. Συμεωνίδης Θεόδωρος     |
| 16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 41. Περεντίδης Θεόδωρος     |
| 17. Τοψίδης Χριστόδουλος    | 42. Καραγιώργης Ανδρέας     |

- |                                     |      |                             |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος            |      | 43. Ιμάμογλου Τζιχάν        |
| 19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος            |      | 44. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 20. Βαβίας Σταύρος                  |      | 45. Καριπίδης Παύλος        |
| 21. Βουλγαρίδης Νικόλαος            | ΑΠΩΝ | 46. Μωυσιάδης Αριστείδης    |
| 22. Εξακουστός Κωνσταντίνος         |      | 47. Γάκης Χρήστος           |
| 23. Ταπατζάς Εμμανουήλ              |      | 48. Αμοιρίδης Μιχαήλ        |
| 24. Πατακάκης Ανάργυρος             |      | 49. Πολυμέρου Μαρία         |
| 25. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |      |                             |