

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού 3/2024 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 46/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΑΣΠΗΕ ισχύος 93 MW στη θέση «ΤΥΧΕΡΟ» με τα συνοδά έργα αυτού, της Εταιρίας: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. των Δ.Ε. Τυχερού και Σουφλίου, Δήμου Σουφλίου, της ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ: 2305957710).

Στην Κομοτηνή σήμερα **07-02-2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από την **οικ 34316/789/01-02-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Πιτιακούδη, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδα, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Τοψίδης Χριστόδουλος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ Πιτιακούδης Σ. Μιχαήλ
 Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κα Γκουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα
 Ο Γραμματέας του Π.Σ κ Σεϊτανίδης Χαρίλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21. ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ |
| 4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 23. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ |
| 6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 25. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ |
| 7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ | 28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 11. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 12. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 13. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ | 32. ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ |
| 14. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 33. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ |
| 15. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 34. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ |
| 16. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ | 35. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 17. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 18. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ | 37. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

2. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 4. ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ Χαλβατζής Παναγιώτης.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 45 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μιχαήλ Σ. Πιτιακούδης έθεσε υπόψη των μελών θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το τεσσαρακοστό τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ανάργυρος Πατακάκης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το αρ πρωτ. 4929/24-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου το οποίο αναφέρει τα εξής:

I. Τίτλος Έργου

ΑΣΠΗΕ ισχύος 93 MW στη θέση «ΤΥΧΕΡΟ» με τα συνοδά έργα αυτού, των Δ.Ε. Τυχερού και Σουφλίου, Δήμου Σουφλίου ΠΕ Έβρου Περιφέρειας ΑΜΘ.

Εταιρία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

ΠΕΤ: 2305957710

II. Στοιχεία εισήγησης

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου Ι του παρόντος, η εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1. Γενικά στοιχεία του έργου

Είδος και μέγεθος του έργου:

Πρόκειται για ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 93 MW το οποίο αναπτύσσεται σε τρία πολύγωνα και περιλαμβάνει 15 ανεμογεννήτριες.

Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου:

ΑΣΠΗΕ: Α1 κατηγορία της ομάδας 10: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας», με α/α 1.α: «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά».

Υποσταθμός ανύψωσης τάσης: Κατηγορία Β

Το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή

Οι προτεινόμενες θέσεις των ανεμογεννητριών βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Κορνοφωλιάς, Λυκόφης, Λαγυνών και Λύρας των Δ.Ε. Τυχερού και Σουφλίου.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ (κεφ. 2.2 και 5.1.1) ο πλησιέστερος οικισμός είναι τα Λαγυνά σε απόσταση περίπου 520 μέτρων.

Η ελάχιστη απόσταση ανεμογεννήτριας του έργου από τον ποταμό Έβρο είναι περίπου 160 μέτρα.

Συντεταγμένες ανεμογεννητριών σε ΕΓΣΑ '87 και WGS '84

α/α	ΕΓΣΑ 87		WGS '84	
	Χ	Υ	λ	φ
1	692560,2	4547847,3	26,293	41,062
2	693353,7	4547812,7	26,302	41,061
3	693953,5	4547661,0	26,310	41,060
4	693687,6	4548331,7	26,306	41,065
5	693054,5	4548435,8	26,307	41,066
6	693270,4	4549247,8	26,302	41,074
7	693854,9	4550557,6	26,310	41,086
8	693479,7	4551291,9	26,305	41,092
9	694193,8	4551550,6	26,314	41,094
10	693605,7	4551972,3	26,307	41,099
11	693217,9	4552420,5	26,302	41,103
12	693797,9	455536,8	26,311	41,131

13	693835,0	4556330,0	26,311	41,138
14	694490,5	4556721,8	26,319	41,141
15	693842,5	4557220,4	26,312	41,146

Προστατευόμενες περιοχές

Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο Natura και εκτός Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠΕ), ωστόσο οι κοντινότερες αποστάσεις είναι:

- Απόσταση από «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου», από ΖΕΠ GR1110002: «Δάσος Δαδιάς- Σουφλί» και από ΣΠΠΕ GR004: «Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου»: 1,4 χλμ από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια. Η απόσταση του υποσταθμού είναι περίπου 800 μέτρα.
- Απόσταση από ΕΖΔ GR1110005: «Βουνά Έβρου- Ποταμός Λύρας- Σπήλαια Διδυμοτείχου και Κεφαλόβουνου»: περίπου 250 μέτρα από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια.

Συσχέτιση με άλλα έργα

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, εντός ακτίνας 10 χλμ δεν βρίσκονται ΑΣΠΗΕ με άδεια λειτουργίας, υπάρχουν ωστόσο 6 ΑΣΠΗΕ με άδεια παραγωγής.

II.2. Περιγραφή του έργου

Πρόκειται για ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 93 MW που θα παράγεται από 15 ανεμογεννήτριες ισχύος 6,2 MW εκάστη, με ύψος 135 μέτρα και διάμετρο ρότορα 170 μέτρα (συνολικό ύψος: 220 μέτρα).

Συνοδά έργα:

- Εργασίες οδοποιίας: Θα χρειαστεί διάνοιξη μικρών τμημάτων νέων οδών μήκους περίπου 2,2 χλμ. και βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας μήκους 18,22 χλμ.
- Εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσης τάσης συνολικού μήκους 9,73 χλμ εκ των οποίων 50 μέτρα δεν θα είναι υπόγειο, ενώ το υπόλοιπο θα οδεύει κατά μήκος της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας.
- Υποσταθμός Ανύψωσης τάσης στη θέση Καμπατζάδες.
- Πλατείες εγκατάστασης για τις ανεμογεννήτριες.

Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα

1. Σύμφωνα με την **μελέτη του WWF** «Αιολικά πάρκα στη Θράκη: Αναθεωρημένη πρόταση ορθής χωροθέτησης του WWF Ελλάς» τα δύο από τα τρία πολύγωνα του ΑΣΠΗΕ βρίσκονται εντός της «Ζώνης Αυξημένης Προστασίας».

2. Από την ΕΟΑ του έργου προκύπτουν τα ακόλουθα:

ΔΕΝ έχει εκπονηθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).

Ωστόσο στο κεφάλαιο 8.5.3.3 της ΜΠΕ αναφέρεται ότι έγιναν δύο επισκέψεις τον μήνα Απρίλιο του 2023 και μία τον Φεβρουάριο. Κατά τις καταγραφές στην περιοχή ανάπτυξης του ΑΣΠΗΕ παρατηρήθηκαν 65 είδη ορνιθοπανίδας εκ των οποίων τα 13 ήταν αρπακτικά, μεταξύ αυτών Μαυρόγυπας, Όρνιο, Χρυσαιτός, Φιδαετός και Κραυγαετός που αποτελούν είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1110002: «Δάσος Δαδιάς- Σουφλί» καθώς και άτομα Μαυροπελαργού.

Στο κεφάλαιο 9.5.2.4 αναφέρεται ότι: «...προκύπτει ότι αρπακτικά με πιθανή θέση φωλεοποίησης στην περιοχή του έργου είναι η Γερακίνα και το Βραχοκιρκίνεζο, στις υψηλές λεύκες που υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό κατά μήκος των αποστραγγιστικών και αρδευτικών τάφρων και κατά μήκος του ποταμού Έβρου. Ενδέχεται να υπάρχει φωλεοποίηση και του Τσίφτη και Μαυροπελαργού στην παραποτάμια περιοχή ανατολικά του μεσαιού πολυγώνου». Επίσης, αναφέρεται ότι: «Οι θέσεις επεμβάσεων του έργου αποτελούν περιοχές τροφοληψίας για κάποια είδη αρπακτικών, όπως παρατηρήθηκε από τις παρατηρήσεις του Απριλίου, όπως ο Φιδαετός, ο Καλαμόκιρκος, η Γερακίνα και το Βραχοκιρκίνεζο, καθώς επίσης και για τα δύο είδη πελαργών...».

Εκ των ανωτέρω δεδομένων προκύπτει ότι ο υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ χωροθετείται εντός περιοχής για την οποία:

- Υπάρχουν **ενδείξεις συστηματικής χρήσης** του χώρου από αρπακτικά πτηνά και είδη χαρακτηρισμού της κοντινής ΖΕΠ.
- Υπάρχουν **ενδείξεις φωλεοποίησης** στην περιοχή του έργου και πλησίον αυτής τουλάχιστον τεσσάρων ειδών ορνιθοπανίδας εκ των οποίων δύο είναι υπό καθεστώς προστασίας (Τσίφτης ως κρισίμως κινδυνεύον και Μαυροπελαργός ως κινδυνεύον).

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν τα ακόλουθα:

α. Στο άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...» όπως ισχύει, αναγράφεται ότι: «Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ' εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή», καθιστώντας επιτρεπτή την απαίτηση για εκπόνηση μελέτης ΕΟΑ σε περιοχές εκτός του δικτύου Natura.

β. Στο άρθρο 14 παρ. Δ της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/2018 (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ): «Έγκριση αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας ΑΜΘ...» αναφέρεται ότι: «..Όσον αφορά στις χωρικές ενότητες ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε μεγάλα τμήματα της ΠΑΠ 1, αναδεικνύεται ως κρίσιμο το ζήτημα της προστασίας της ορνιθοπανίδας και ειδικά των απειλούμενων και προστατευόμενων με διεθνείς συνθήκες αρπακτικών πουλιών».

γ. Στο άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β): «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων ...», όπως ισχύει, αναγράφεται ότι: «η αρμόδια αρχή συμφωνεί για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας μόνον εφόσον δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και στην ακεραιότητα της ΖΕΠ.», κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί χωρίς τα δεδομένα που προκύπτουν από την εκπόνηση ΕΟΑ.

δ. Στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...» όπως ισχύει, αναγράφεται ότι: «η αρμόδια αρχή συμφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότητα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβιάσει την ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής», κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί χωρίς τα δεδομένα που προκύπτουν από την εκπόνηση ΕΟΑ.

ε. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2023 μεγάλη έκταση του Δήμου Σουφλίου έχει καταστραφεί από φωτιά με αποτέλεσμα αφενός την απόλυτη ανάγκη να μείνει ανέπαφο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης που τυχόν δεν έχει καεί, και αφετέρου την αδυναμία της διοίκησης να αποτιμήσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εγκατάσταση και λειτουργία του έργου αφού δεν μπορεί να προεκτιμηθεί ο βαθμός και ο ρυθμός αποκατάστασης των οικοσυστημάτων ούτε και ο τρόπος αντίδρασης- προσαρμογής της ορνιθοπανίδας στα νέα δεδομένα.

Εισήγηση της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία **ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ** για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 93 MW στη θέση «ΤΥΧΕΡΟ» με τα συνοδά έργα αυτού, των Δ.Ε. Τυχερού και Σουφλίου, Δήμου Σουφλίου ΠΕ Έβρου Περιφέρειας ΑΜΘ», επειδή δεν έχει εκπονηθεί μελέτη ΕΟΑ ώστε να είναι δυνατή η εξέταση των επιπτώσεων του ΑΣΠΗΕ στο προστατευταίο αντικείμενο της ΖΕΠ GR1110002: «Δάσος Δαδιάς- Σουφλί» και στα υπό καθεστώς προστασίας είδη ορνιθοπανίδας που παρατηρήθηκαν στον υπό εξέταση χώρο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΑΣΠΗΕ ισχύος 93 MW στη θέση «ΤΥΧΕΡΟ» με τα συνοδά έργα αυτού, της Εταιρίας: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. των Δ.Ε. Τυχερού και Σουφλίου, Δήμου Σουφλίου, της ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ: 2305957710).

Αποχή δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μέτιος Χρήστος, Πολίτης Αλέξιος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δελησταμάτης Βασίλειος, Μουμίν Καάν, Κασάπ Αχμέτ, Ψωμά Σοφία, Γκουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα, Μποδούρογλου Κατερίνα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 46/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

Πιττακούδης Σ. Μιχαήλ

Τα Μέλη

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------|
| 1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ | |
| 3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 25. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ | |
| 4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 26. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
| 7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 9. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ | 31. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 32. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 11. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 33. ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ | |
| 12. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 34. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ | |
| 13. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ | 35. ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 14. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 15. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 37. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ | |
| 16. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ | 38. ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 17. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 39. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 18. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ | 40. ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 19. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
| 20. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 42. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 21. ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 43. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 22. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ | 44. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |