



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αλεξανδρούπολη 4-9-2019  
Αριθ. Πρωτ. οικ.3909

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ**  
**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ**

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, επί της οδού Δήμητρας 19 στην Αλεξανδρούπολη:

- Ένα (1) κλιματιστικά 12.000 BTU (inverter) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1. Κλιματιστική συσκευή αυτόνομη, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργια αμεταχειρίστη, στιβαρής κατασκευής, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης.
2. Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
3. Ενεργειακή κλάση A<sup>++</sup>/A<sup>++</sup> (ψύξη-θέρμανση).
4. Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.
5. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SEER ≥ 6,1
6. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP ≥ 4,6 (Ελλάδας).
7. Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα ≥ 900 m<sup>3</sup>/h.
8. Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα  
Ψύξη: min 21<sup>0</sup> C-max 43<sup>0</sup> C, Θέρμανση: min -5<sup>0</sup> C-max 24<sup>0</sup> C.
9. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ≤60/65 dB(A).
10. Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών).
11. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
12. Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 1<sup>0</sup> C ή καλύτερη.
13. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.
14. Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη.
15. Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
16. Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη δημιουργία παγετού.
17. Δυνατότητα αφύγρανσης.
18. Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
19. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.
20. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

**Η κλιματιστική συσκευή:**

- Θα συνοδεύεται από αναλυτικό τεχνικό prospectus του οίκου κατασκευής
- Θα πληροί υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και θα φέρει τη σήμανση CE.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς, και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Επίσης στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τοποθέτησης. Το προσφερόμενο είδος, θα πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τις 10-9-2019 στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4<sup>ος</sup> όροφος, 5<sup>ο</sup> γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: [promithies.evrou@pamth.gov.gr](mailto:promithies.evrou@pamth.gov.gr).

-Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στη σχετική προμήθεια.

-Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Οι προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α

- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.

-Η παράδοση-τοποθέτηση του κλιματιστικού θα γίνει στην έδρα της υπηρεσίας, με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς του μειοδότη.

Η δαπάνη, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε Έβρου και σχετικά έχει εκδοθεί η αριθμ. 3814/30-8-2019 (ΑΔΑ: 7ΛΒ-) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών
Μαρία Φραγκιαδουλάκη
4-9-2019

Μ.Ε.Π  
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης

## **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....

ΦΑΞ:.....

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: .....

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
Καραολή και Δημητρίου 40  
68132 Αλεξανδρούπολη  
**(Τηλέφ: 25513-50442 Fax: 25513-50404)**

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού τοίχου, για τις ανάγκες της Δ/νσης  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου:

- Ένα (1) κλιματιστικά 12.000 BTU (inverter)

Προσφερόμενο μοντέλο.....

Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.....€

(Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού με όλα τα παρελκόμενα υλικά).

Χρόνος εγγύησης :.....

Με την υποβολή της προσφοράς μου αποδέχομαι πλήρως τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

.....-9-2019

(Τόπος - Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)