



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αλεξανδρούπολη 8-3-2017
Αριθ. Πρωτ. οικ.1060

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια-τοποθέτηση έξι (6) κλιματιστικών.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς, ανά τεμάχιο, για όλα τα ζητούμενα είδη και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

Για την τοποθέτηση των κλιματιστικών, να δοθεί ξεχωριστή τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 14-3-2017 στις 10.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Δ/ση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4^{ος} όροφος, 5^ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των κλιματιστικών, αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης το επιτρέπει, ή υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύσουν και σε πιθανή συμπληρωματική προμήθεια, εντός του έτους.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε Έβρου. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών
Μαρία Φραγκιαδουλάκη
8-3-2017

Μ.Ε.Π
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Βασίλειος Τερζούδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....

ΦΑΞ:.....

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Καραολή και Δημητρίου 40
68132 Αλεξανδρούπολη

(Τηλέφ: 25513-50442 Fax: 25513-50404)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την **προμήθεια-τοποθέτηση** έξι (6) κλιματιστικών τοίχου (ενδεικτικός αριθμός), για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου:

- 1 κλιματιστικό ονομαστικής ισχύος (ψύξη) 22.000 BTU/h
- 5 κλιματιστικά ονομαστικής ισχύος (ψύξη) 12.000 BTU/h

με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1. Κλιματιστικές συσκευές αυτόνομες, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργιες αμεταχειρίστες, στιβαρής κατασκευής, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης.
2. Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
3. Ενεργειακή κλάση A⁺⁺/A⁺⁺ (ψύξη-θέρμανση).
4. Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.
5. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SEER ≥ 6,1
6. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP ≥ 4,6 (Ελλάδας).
7. Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα ≥ 900 m³/h.
8. Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα
Ψύξη: min 21⁰ C-max 43⁰ C, Θέρμανση: min -5⁰ C-max 24⁰ C.
9. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ≤60/65 dB(A).
10. Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών).
11. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
12. Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 1⁰ C ή καλύτερη.
13. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.
14. Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη.
15. Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
16. Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη δημιουργία παγετού.
17. Δυνατότητα αφύγρανσης.
18. Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
19. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.
20. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

Οι κλιματιστικές συσκευές:

- Θα συνοδεύονται από αναλυτικό τεχνικό prospectus του οίκου κατασκευής
- Θα πληρούν υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και θα φέρει τη σήμανση CE.
- Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την οριστική παραλαβή τους.
- Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων κατά ISO 9002. Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με το ανάλογο πιστοποιητικό ή ακριβές αντίγραφο του.

Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.

Η οικονομική προσφορά μου είναι:

- Κλιματιστικό 22.000 BTU/h
Προσφερόμενο μοντέλο.....
Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.....€
Προσφερόμενη τιμή τοποθέτησης ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.....€
- Κλιματιστικό 12.000 BTU/h
Προσφερόμενο μοντέλο.....
Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.....€
Προσφερόμενη τιμή τοποθέτησης ανά μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.....€

Με την υποβολή της προσφοράς μου αποδέχομαι πλήρως τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

.....
(Τόπος - Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

(Σφραγίδα και υπογραφή)