



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 20 ΠΡΟΣ **Δήμο Καβάλας**
 Τ.Θ. 1227, 65110 ΚΑΒΑΛΑ Κύπρου 10
 Πηροφορίες : Κωνσταντινίδου Κατ. 65403 Καβάλα
 Τηλέφωνο : 2513-503452
 Fax : 2513-503452
 E-mail : k.konstantinidou@pamth.gov.gr ΚΟΙΝ **Πίνακα Αποδεκτών**

Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 που αφορά τον Δήμο Καβάλας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την δραστηριότητα Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Καβάλας που βρίσκεται στην περιοχή της Ασπρη Άμμου Δ. Καβάλας.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...».
8. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...».
9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...»
10. Ο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
12. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β'/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)...».
13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...»
14. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (Φ.Ε.Κ. 3636Β'/11-7-2022) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης...».
15. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
16. Την Υ.Α. 171914/ΦΕΚ 3072Β/3-12-2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4, 'Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών', του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
17. Τη με Α.Π.28434/539/09-02-2024 (ΑΔΑ:6ΑΧΞ7ΛΒ-ΘΘ2) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας συγκρότησης του ΚΕΠΠΕ.
18. Τη με Α.Π.2968/8-11-2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Επιβολής προστίμου στο Δ. Καβάλας για την λειτουργία ΣΜΑ χωρίς την λήψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

19. Η με Α.Π. 232243/4336/26-07-2023 εμπιστευτική επιστολή του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιβάλλοντος και υποδομών ΠΑΜΘ γνωστοποίησης έκθεσης ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
20. Η με Α.Π. 252598/4755/16-08-2023 εντολή ελέγχου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας στο ΚΕΠΠΕ Καβάλας.
21. Η από 17-08-2023 αυτοψία του ΚΕΠΠΕ Καβάλας.
22. Το με Α.Π. 22508/06-09-2023 (Α.Π. 275507/5109/7-09-2023 ΠΑΜΘ) έγγραφο του Δ. Καβάλας με συνημμένα ι) συγκεντρωτικό πίνακας με μηνιαίες και συνολικές ποσότητες ΑΣΑ, ιι) ημερήσιους πίνακες μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ξάνθης, ιιι) συμφωνητικό με την εταιρεία Μέδουσα, ιιιι) συμφωνητικό με την εταιρεία Βουγιουκλή ΑΕ, ιιιιι) ΑΕΠΟ (1836/18-05-20018) για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων ΑΣΑ Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ, ιιιιιι) την 21PROC008012560 2021-01-15 διακήρυξη ιιιιιι) την 15787/28-04-2023 περίληψη διακήρυξης.
23. Η απόφαση α/α 38/ 4^{ης} 15-03-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΣΟΡΙΥ-ΓΙΩ) Συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη χαρακτηρισμένο ΑΝ (πρωτεύων) και ΑΑ(δευτερεύων).
24. Το με Α.Π.280520/5215/13-09-2023 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ με το οποίο ζητείται ενημέρωση σχετικά με το ΣΜΑ από το δασαρχείο Καβάλας και τη Δ/ση Δόμησης Δ. Καβάλας.
25. Το με Α.Π. 491678/15-09-2023 (Α.Π. 296602/5572/26-09-2023 ΤΠΥ) έγγραφο του Δασαρχείου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο η δραστηριότητα του ΣΜΑ δεν είναι επιτρεπτή στην υπάρχουσα θέση άσχετα με τον χαρακτήρα της έκτασης.
26. Το με Α.Π. 4774/10-10-2023 (Α.Π.319903/5974/17-10-2023 ΤΠΥ) έγγραφο της Δ/σης Δόμησης σύμφωνα με το οποίο η αιτούμενη χρήση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων βρίσκεται σε χώρο με χαρακτηρισμό ΠΕΠ Δασών και Δασικών εκτάσεων και δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις του δασικού νόμου ή στις παρ. 3 ή 4 του εγγράφου και την προϋπόθεση ελέγχου λοιπών διατάξεων.
27. Το με Α.Π. 275507/5109/14-11-2023 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ -Τμήμα Περι/λοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζεται η προσωρινή έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ Καβάλας στον Δ. Καβάλας ο οποίος καλείται σε γραπτή απολογία.
28. Το με Α.Π. 30357/28-11-2023 (Α.Π.369746/7103/29-11-2023 ΤΠΥ) αίτημα του Δ. Καβάλας για παράταση έκφρασης απόψεων.
29. Η με Α.Π.28963/13-12-2023 (Α.Π.389832/7459/14-12-2023 ΤΠΥ) απάντηση του Δ. Καβάλας.
30. Το με Α.Π. 399781/7655/21-12-2023 έγγραφό μας προς τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για το οποίο δεν είχαμε απάντηση.
31. Το με Α.Π. 113610/2138/11-04-2024 έγγραφο του ΤΠΥ προς το Δ. Καβάλας προκειμένου να προσκομιστεί βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ Καβάλας, σύνδεσης του ΣΜΑ με το αποχετευτικό δίκτυο.
32. Τη με Α.Π. 11338/26-04-2024 (Α.Π.134711/2560/29-04-2024) απάντηση του Δ. Καβάλας ότι δεν κατέστη δυνατή η έγγραφη διαβεβαίωση.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 17-08-2023

Είδος ελέγχου: Έκτακτος

Οι διενεργήσασες την αυτοψία: Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΠΕ Καβάλας (Α.Π. 241077/4529/03-08-2023 Απόφαση Συγκρότησης)

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Δ. Καβάλας Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή της Άσπρης Άμμου (Ενδεικτικές συντεταγμένες του κέντρου του γηπέδου X=537441,1552 Y=4533547,583)

Υπεύθυνος: Σταυρίδης Κυριάκος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις που αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του Ν4014/2011 και για τις οποίες κλήθηκε ο ελεγχόμενος δια της 27' προσωρινής έκθεσης ο Δ. Καβάλας σε άμεση συμμόρφωση.

Μη Συμμόρφωση 1^η

Προσωρινή αποθήκευση μεταλλικών αποβλήτων 52κμ εντός της εγκατάστασης. Ζητήθηκαν παραστατικά παράδοσης σε αδειοδοτημένη εταιρεία. Ο Δήμος προσκόμισε με το 29' σχετικό παραστατικά παράδοσης σε αδειοδοτημένη εταιρεία και γίνονται αποδεκτά για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης

Μη συμμόρφωση 2^η

Ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών και ΑΕΚΚ στην περιοχή του παλαιού ΣΜΑ Αμυγδαλεώνα. Ο Δήμος μετά από τις συστάσεις στο 27' σχετικό προσκόμισε με το 29' σχετικό φωτογραφικό υλικό και παραστατικά παράδοσης από τον καθαρισμό της περιοχής, τα οποία είναι αποδεκτά για την διαπίστωση της συμμόρφωσης.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς την σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της 15' σχετικής Υ.Α. ως εξής:

Γ.1. Ο Δήμος Καβάλας δεν έχει προβεί στη δήλωση υπαγωγής της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σε αντίθεση με τα άρθρα 1 και 8 του Ν 4014/2011 και της ΚΥΑ 17194/ΦΕΚ 3072Β/03-12-2013. (Μέτριας σοβαρότητας)

Ο Δ. Καβάλας στο απολογητικό υπόμνημά του αναφέρει ότι «Ο ΣΜΑ Καβάλας ο οποίος λειτουργεί στον υφιστάμενο χώρο περίπου από το 1998, βρίσκεται σε περιοχή με χαρακτηρισμό 'αισθητικό δάσος'... Συνεπώς κάθε προσπάθεια αδειοδότησης του ανωτέρω χώρου προσκρούει στην αυστηρή νομοθεσία που διέπει τις εκτάσεις αυτές». Επιπλέον αναφέρεται ότι «Οι προσπάθειες τόσο του Δ. Καβάλας όσο και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ είναι στην κατεύθυνση επίτευξης των διαδικασιών δημοπράτησης και τελικά υλοποίησης του έργου της ΜΕΑ Καβάλας..».

Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια η παράβαση της μη τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ότι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενώ ως συμμόρφωση προτείνεται η μετεγκατάσταση του ΣΜΑ με την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων χωρίς όμως να δίνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος αποδέχεται την έλλειψη ΠΠΔ. Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.1β) του άρθρου 21 του 4' σχετ. νόμου η έλλειψη ΠΠΔ αποτελεί διοικητική παράβαση και θεωρείται «Μέτριας» σοβαρότητας.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες της ενότητας (Ε) του Παραρτήματος του ΜΕΣ η τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης παραμένει ως «ΜΕΤΡΙΑ».

Γ.2. Ο Δ. Καβάλας προβεί σε επιφανειακή απορροή (διάθεση) υγρών αποβλήτων από την πλύση του δαπέδου της εγκατάστασης και των οχημάτων σε περιοχή εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης που συνορεύει με ρέμα με κίνδυνο ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν 1650/1986 κατά παράβαση αυτού όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 20 και 21 του Ν 4014/2011 . (χαμηλής σοβαρότητας)

Ο Δ. Καβάλας στο απολογητικό υπόμνημά αναφέρει ότι «Τα φρεάτια ομβρίων που εξυπηρετούν τις μικρές ποσότητες υδάτων που προκύπτουν από την πλύση των οχημάτων καθαρίζονται σε τακτική βάση από ανάδοχο- εξωτερικό συνεργάτη (αποφράκτη). Παράλληλα, πραγματοποιούνται τακτικοί καθαρισμοί φερτών υλικών από τις σχάρες των φρεατίων από το προσωπικό της εγκατάστασης, για την αποφυγή εμφράξεων και την εξασφάλιση της ομαλής απορροής των υδάτων στα φρεάτια. Ελλείπει κατάλληλου αρχικού σχεδιασμού του έργου (υπενθυμίζεται ότι αυτό βρίσκεται εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο χώρο ήδη από το 1998) και εν όψει της διαφαινόμενης ολοκλήρωσης της δημοπράτησης του έργου της ΜΕΑ Καβάλας, τα προαναφερόμενα μέτρα καθαρισμού των φρεατίων-εσχάρων λαμβάνονται ακριβώς με στόχο την κατά το δυνατόν αποφυγή απορροή υγρών πλύσης εκτός της εγκατάστασης».

Με το 31' σχετικό ζητήθηκε η προσκόμιση βεβαίωσης σύνδεσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ Καβάλας και ο Δ. Καβάλας με την 32' απάντησή του μας ενημέρωσε ότι δεν κατέστη δυνατή η έγγραφη διαβεβαίωση της σύνδεσης του σταθμού. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η ορθή και σύννομη διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Επιπλέον ο Δ. Καβάλας παραδέχεται ότι τα μέτρα καθαρισμού των εσχάρων λαμβάνονται για την κατά το δυνατόν αποφυγή απορροής των υγρών πλύσης εκτός της εγκατάστασης ελλείψει κατάλληλου σχεδιασμού.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ώρα του ελέγχου υπήρχε απορροή υγρών πλύσης εκτός της εγκατάστασης προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος να συμβεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση και σύμφωνα με τον πίνακα 2 του 15' σχετικού (ΜΕΣ) η σοβαρότητα της παράβασης αξιολογείται ως «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες της ενότητας (Ε) του Παραρτήματος του ΜΕΣ η τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης παραμένει ως «ΧΑΜΗΛΗ».

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1β του άρθρου 21 του 4' σχετικού νόμου για τη διοικητική παράβαση Γ.1. που αφορά σε έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και κατατάσσεται ως παράβαση 'Μέτριας Σοβαρότητας' επιβάλλεται πρόστιμο ο υπολογισμός του ύψους του οποίου προκύπτει από την ενότητα (Η) της 15' σχετικής για μη οικονομικές δραστηριότητες και διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Συνεπώς, η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι έχει επιβληθεί με την 18' σχετική, κύρωση στο Δ. Καβάλας για τον ίδιο λόγο,

Εισηγείται στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας την επιβολή στον Δήμο Καβάλας, διοικητικού προστίμου Είκοσι Εννέα Χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ (29.160 €), επειδή,

δεν έχει προβεί στη δήλωση υπαγωγής της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σε αντίθεση με τα άρθρα 1 και 8 του Ν 4014/2011 και της ΚΥΑ 171914/ΦΕΚ 3072Β/03-12-2013 με αποτέλεσμα τη λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση (υπαγωγή σε ΠΠΔ).

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Παράβαση 2.1

Λαμβάνοντας υπόψη το 25' σχετικό σύμφωνα με το οποίο το Δασαρχείο Καβάλας μας ενημερώνει ότι ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν είναι επιτρεπτή δραστηριότητα στην υπάρχουσα θέση, αλλά και τις απόψεις του Δ. Καβάλας (29' σχετικό) για αδυναμία αδειοδότησης λόγω της περιοχής που ο ΣΜΑ είναι εγκατεστημένος με το χαρακτηρισμό 'Αισθητικό Δάσος' προκύπτει αδυναμία αδειοδότησης στην υπάρχουσα θέση και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014 σύμφωνα με την οποία η προθεσμία συμμόρφωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος θα πρέπει:

Ο Δ. Καβάλας το αργότερο σε ένα (1) έτος από την παραλαβή της παρούσας να μεταφερθεί από την εν λόγω θέση παύοντας την λειτουργία του.

Παράβαση 2.2

Σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2 προκύπτει αδυναμία διαχείρισης των υγρών πλύσης με ορθό τρόπο για το λόγο αυτό καλείται ο Δ. Καβάλας να σταματήσει να διενεργεί πλύσεις στον χώρο άμεσα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την καθαριότητα του χώρου ενημερώνοντας μας σχετικά εντός 15 ημερών.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο Δήμος Καβάλας οφείλει να μας υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του 4' σχετικού. Συγκεκριμένα υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να είναι πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ, όπως φωτογραφίες, συμβάσεις, παραστατικά, κλπ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας

αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ.15α του άρθρου 20 του 4'σχετ. Επίσης για την παράβαση Γ1 σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης παράβασης έλλειψης ΠΠΔ επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τη παρ. 1β του άρθρου 21 του 4' σχετικού νόμου.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει το Δήμο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαπιστώθηκαν μία (1) παράβαση μέτριας σοβαρότητας και μία (1) χαμηλής, άρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΣ (ενότητα Ζ του Παραρτήματος της 15' σχετ.), το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως μεσαίο.

ΚΕΠΠΕ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κωνσταντινίδου Αικατερίνη

Θερίου Κωνσταντίνος

Δρ. Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ

ΠΕ Μηχανικών Περιβ/λοντος

ΠΕ Περιβάλλοντος

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός,

Πίνακα Αποδεκτών προς Κοινοποίηση

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας

grammatia@eisaggeliaprotodikon-kavalas.gov.gr

(και ταχυδρομική αποστολή με συνημμένα 21, 25, 27, 29, 32 σχετ.)

2. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

E-mail: gensec.wst@ypen.gr

3. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε (ΦΟΔΣΑ)

Ν. Πλαστήρα 6,

Κομοτηνή ΤΚ 69132

(info@diaamath.gr)

4. Δασαρχείο Καβάλας

Τέρμα Αργυροκάστρου

65404 Καβάλα

5. Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Δ. Καβάλας Ενταύθα

6. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Α) Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΑΜΘ

Β) Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Γ) Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΑΜΘ

Δ) Διευθυντή ΠΕΧΩΣ ΠΑΜΘ

Ε.Δ.: 1. Χρον. Αρχείο

2. Φ. 2076

&