



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντίστασης 20
: Τ.Θ.: 1227 - 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες : Κόγιος Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 2513 503 454
Fax : 2513 503 52
E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: [Redacted]
[Redacted]
ΠΕΡΙΓΑΜΟΥ 26 (ΒΥΡΟΝΑΣ)
65404 ΚΑΒΑΛΑ
myspotkavala@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου (του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011) για οχλήσεις θορύβου από την λειτουργία του εξαερισμού του γυμναστηρίου "MY SPOT" του [Redacted] στη Καβάλα».

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
5. Το Π.Δ. 1180/1981 « Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η με αριθμ. πρωτ. 327546/6153/24-10-2023 αίτηση-καταγγελία θορύβου από τον εξαερισμό γυμναστηρίου [Redacted]
8. Η από 16-11-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
9. Η με αριθμ. πρωτ. 327546/6153/12-03-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας προς τον [Redacted] με θέμα: "Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας και προσωρινής έκθεσης ελέγχου-Κλήση σε απολογία".
10. Η με αριθ. πρωτ. 90170/1669/22-03-2024 αίτηση παράτασης για την λήψη ενεργειών επί του παραγόμενου θορύβου, βάσει του ανωτέρω 9ου σχετικού εγγράφου.
11. Η με αριθ. πρωτ. 135358/2590/29-04-2024 αίτηση (του εκπροσώπου) του [Redacted] κατάθεσης της τεχνικής έκθεσης του Μηχανικού για τις ενέργειες επί του παραγόμενου θορύβου (εντός των επιτρεπτών ορίων) από τον εξαερισμό γυμναστηρίου του.
12. Ο από 10-07-2024 επανέλεγχος μετρήσεων θορύβου.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

(α). Ημερομηνία αυτοψίας: 16-11-2023

Επιθεωρητές: Κόγιος Μιχαήλ, Τ.Ε Μηχανικών και Μπαντή Μαρία, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Θόρυβος από την λειτουργία του εξαερισμού γυμναστηρίου.

Υπεύθυνος: [Redacted]

Κατά την ημέρα της αυτοψίας παραβρέθηκε ο κ. [Redacted].

(β). Ημερομηνία επανελέγχου: 10-07-2024

Επιθεωρητές: Κόγιος Μιχαήλ, Τ.Ε Μηχανικών υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Κατά την ημέρα του επανελέγχου παραβρέθηκε ο κ. [Redacted]

2. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

«Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου στις 16-11-2023 στα όρια του οικοπέδου (στη βόρεια πλευρά του γυμναστηρίου) στη θέση της όχλησης, όπου μετρήθηκαν ο θόρυβος της εξόδου του συστήματος εξαερισμού του γυμναστηρίου [REDACTED] (επί της οδού [REDACTED] του κ. [REDACTED] στην Καβάλα.

Μετρήθηκαν:

- (α). Θόρυβος βάθους (Περιβάλλοντος) : 43,2 dB(A).
 (β). Θόρυβος από την λειτουργία του εξαερισμού : 60,5 dB(A).

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παραπάνω τιμές προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου της εξόδου του συστήματος εξαερισμού είναι στα 60,5 dB(A).

Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι ο θόρυβος από την λειτουργία του συστήματος εξαερισμού, της δραστηριότητας του κ. [REDACTED] υπερβαίνει το όριο των 50 dB(A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/06-10-1981)».

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του εδαφίου (Ε) του Παραρτήματος του ΜΕΣ, η τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης παραμένει ως χαμηλή.

3. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Με το 11ο σχετικό ο ελεγχόμενος κατέθεσε τεχνική έκθεση του Μηχανικού για τις ενέργειες επί της στάθμης του παραγόμενου θορύβου (εντός των επιτρεπτών ορίων) από τον εξαερισμό γυμναστηρίου του.

Πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος του θορύβου στις 10-07-2024 στα όρια του οικοπέδου (στη βόρεια πλευρά του γυμναστηρίου) στη θέση της όχλησης, όπου μετρήθηκαν ο θόρυβος της εξόδου του συστήματος εξαερισμού του γυμναστηρίου [REDACTED] του κ. [REDACTED].

Μετρήθηκαν:

- (α). Θόρυβος βάθους (Περιβάλλοντος) : 43,0 dB(A).
 (β). Θόρυβος από την έξοδο του συστήματος εξαερισμού είναι : 47,0 dB(A).

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παραπάνω τιμές, προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου από την έξοδο του συστήματος εξαερισμού του γυμναστηρίου είναι στα 44,80 dB(A).

Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι ο θόρυβος από την έξοδο του συστήματος εξαερισμού του γυμναστηρίου "[REDACTED] του κ. [REDACTED] είναι εντός του επιτρεπτού ορίου και δεν υπερβαίνει το όριο των 50 dB(A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/06-10-1981). Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι επήλθε συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του 4^{ου} σχετικού νόμου. Επομένως παύει η διαδικασία ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση.

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαπιστώθηκε μία χαμηλή παράβαση, άρα το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως υψηλό.

Ε.Δ.:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Κατ.(θορύβου)

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Α.Μ.Θ.
<u>α.α.</u>
ΜΙΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡ. ΧΗΜΙΚΟΣ

&