



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. : 671 33 ΞΑΝΘΗ
Τ.Θ. : 148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κυριακή Χαραλαμπίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413-50172
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 25413-50176
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : kharalampidou@xanthi.gr

Ξάνθη: 03.02.2020

Αρ. πρωτ. οικ. : 330

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ Ι.Κ.Ε.
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
40 Εκκλησιών 34, Ξάνθη

Κοιν. :

1. Αμπατζής Ιωάννης, υπεύθυνος μηχανικός
2. Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Ξάνθης
3. ΕΦΕΤ Παράρτημα Θράκης
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης

Αποστολή μόνο με ηλεκτρ. ταχυδρομείο

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. 1. Η με αρ. πρωτ. 3555/23.12.2019 και αριθμό 1140744 γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ Ι.Κ.Ε.», στην οδό 40 Εκκλησιών 34, Ξάνθη.
2. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
4. Η Υ.Α με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β'/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
5. Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ. 187/22.01.2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας διενήργησε έλεγχο στις 22.01.2020 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ Ι.Κ.Ε.», στην οδό 40 Εκκλησιών 34, Ξάνθη.

Κατά την αυτοψία μας στο εργαστήριο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά στο χώρο της επιχείρησης. Συγκεκριμένα α) δεν υπήρχε κάτοψη του χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, β) δεν υπήρχε είτε Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα, είτε στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, γ) δεν υπήρχε **σχέδιο κάτοψης σχετικά με την πυροπροστασία**, και επί της ουσίας δεν υπήρχαν πυροσβεστικά μέσα στο εργαστήριο, όπως πυροσβεστήρες, πυροσβεστική φωλιά, φώτα ασφαλείας, ανιχνευτής υγραερίου. Επίσης ο ηλεκτρικός πίνακας του εργαστηρίου δεν διέθετε κάλυμμα προστασίας. Επιπλέον, από τη διάταξη των χώρων και των μηχανημάτων δεν διαπιστώθηκε να τηρείτε κάποιο διάγραμμα ροής, όπως απαιτείτε στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση αυτοψίας κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για τη διευθέτηση των παραπάνω παρατηρήσεων, εντός 20 ημερών από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου. Η υπηρεσία μας στη συνέχεια θα προβεί σε επανέλεγχο του εργαστηρίου. Στην περίπτωση που δεν τακτοποιηθούν οι παρατηρήσεις εντός της προθεσμίας, θα επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του σχετικού 4.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)
Αρχείο Τμήματος Φ14.1200