



Κομοτηνή, 02-08-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Φιλίππου 82
Ταχ. Κωδ. : 691 32 Κομοτηνή
Τηλέφωνο : 2531354219 - 218
Fax : 2531354206
e-mail : dianaptixis@pamth.gov.gr

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011 όπως ισχύ)

- Σχετ.:** α) Η από 14-07-2021 αναφορά (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας Εισερχ.186676/1335/14-07-2021)
β) Η υπ' αριθ. Γ/ΕΞ/2505-1/1-10-2019 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι παρακάτω υπάλληλοι :

- α) **Παναγιώτης Ψάλτης**, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) **Αθανάσιος Κιοσές**, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό Α΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3982/2011, Ν.4442/2016, όπως ισχύουν και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 02-08-2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία : ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ

Είδος εγκατάστασης: Εργαστήριο παραγωγής αιθέριων ελαίων

Διεύθυνση : Οικισμός Αίγειρος, Ο.Τ. 69, Δήμος Κομοτηνής

Γνωστοποιήσεις λειτουργίας :

- α) Η υπ' αριθμ. 1208272/02-07-2021 Γνωστοποίηση λειτουργίας εργαστηρίου
β) Η υπ' αριθμ. 1208272(ver.1)/19-07-2021 Γνωστοποίηση ακύρωσης λειτουργίας εργαστηρίου
γ) Η υπ' αριθμ. 1210920/20-07-2021 Γνωστοποίηση εγκατάστασης εργαστηρίου

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : B

Υ.Α Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/04-09-2020 (ΦΕΚ 3833B'/09-09-2020) Πίνακας 1, Ομάδα 9, α/α 104.

Έχουν οριστεί ΠΠΔ με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/Φ14.1/2797-1/15-11-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Δεξαμενές: Μία (1) υπέργεια δεξαμενή υγραερίου.

Χωρητικότητα 5000lt

Ατμολέβητες: Ένας (1), Κατηγορία Γ'

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της αναφοράς του (α) σχετικού.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο δεν λειτουργεί (δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, πρώτες ύλες κλπ). Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου 5 m³.

Δεν επιδείχθηκε από τον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό πυροπροστασίας ούτε μελέτη για την εγκατάσταση της δεξαμενής υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β'477/93). Επιδείχθηκε πιστοποιητικό ελέγχου για την δεξαμενή υγραερίου και πιστοποιητικό παραλαβής για τον ατμολέβητα.

Στο όμορο γήπεδο δυτικά της εγκατάστασης, για το οποίο στην (α) σχετική υπήρχε αναφορά καθώς και φωτογραφικό υλικό για στοίβαγμα μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, δεν υπήρχαν απόβλητα.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές