



Αλεξανδρούπολη 16-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια κλιματιστικού, με τα εξής χαρακτηριστικά:

3. Τεχνικές προδιαγραφές:**3.1 Γενικά:**

- Κλιματιστικό τοίχου INVERTER
- Ψυκτική απόδοση 5,1 kW 16.378 BTU] (Ελάχιστη — Μέγιστη 4.776 - 21.155 BTU
- Θερμική απόδοση 5,6 kW 19.107 BTU] (Ελάχιστη — Μέγιστη 4.435 — 22.520 BTU]
- Ενεργειακής κλάσης ψύξης A++
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ (Θερμή Ζώνη)

3.2 Διαστάσεις - Θόρυβος:

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ύψος — πλάτος— βάθος / 288 — 770 — 234 mm)
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ύψος— πλάτος — βάθος / 615 — 845 - 300 mm)
- Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Low — Med —Hi / 45 —33 —29 dB)
- Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (61dB)

3.3 Ψυκτική λειτουργία:

- Εύρος ψύξης -15^N +43 °C

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια.

-Οι οικονομικές προσφορές, να δοθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο και να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

-Ο μειοδότης θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι εκτός από την προμήθεια του κλιματιστικού θα πρέπει να μεριμνήσει για την αποξήλωση του παλαιού και την τοποθέτηση του νέου, με δικά του έξοδα.

-Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο, να παραδοθεί, να τοποθετηθεί και να τιμολογηθεί πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2021, διότι η προμήθεια και η παροχή υπηρεσίας ακυρώνονται στις 31/12/2021 εφόσον δεν ολοκληρωθούν.

-Η παράδοση του είδους θα γίνει στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου, στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς, του προμηθευτή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 14.30 μ.μ** με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως, e-mail) στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4^{ος} Όροφος, 5^ο Γραφείο Τηλέφωνο: 25513-50442, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001, οικ. έτους 2021 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης, ποσού 1.100,00 €, με την αριθμ. 6915/16-12-2021 (ΑΔΑ:6Ι9Κ7ΛΒ-ΗΗΝ, ΑΔΑΜ: 21REQ009762062) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

.....
.....

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: **25513-50442**
e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια κλιματιστικού, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Γενικά:

- Κλιματιστικό τοίχου INVERTER
- Ψυκτική απόδοση 5,1 kW 16.378 BTU] (Ελάχιστη — Μέγιστη 4.776 - 21.155 BTU
- Θερμική απόδοση 5,6 kW 19.107 BTU] (Ελάχιστη — Μέγιστη 4.435 — 22.520 BTU)
- Ενεργειακής κλάσης ψύξης A++
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ (Θερμή Ζώνη)

2. Διαστάσεις - Θόρυβος:

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ύψος — πλάτος— βάθος / 288 — 770 — 234 mm)
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ύψος— πλάτος — βάθος / 615 — 845 - 300 mm)
- Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Low — Med — Hi / 45 — 33 — 29 dB)
- Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (61dB)

3. Ψυκτική λειτουργία:

- Εύρος ψύξης -15^N+43 °C

Προσφερόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Με την υποβολή της προσφοράς, αποδέχομαι πλήρως τους όρους τα σχετικής πρόσκλησης.

Ημερομηνία ...--12-2021
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

.....